



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

| | | | | |
|--------------|--------------------------------------|-------------|------------------------|------------------|
| SISTEMA: | <u>CCL Container, S. A. de C. V.</u> | PERIODO: | <u>Septiembre 2013</u> | REV. 0 RO-006 |
| LLENADO POR: | <u>Elioenai Cruz Berruecos</u> | FRECUENCIA: | <u>TRIMESTRAL</u> | |

TAG: PCV-1-CCL CCL Container
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Linea 1 de Regulacion Marca: Fisher 627
Tamaño:1" 15-40 psig 3/16 No. SER: 17605085 No
Colada:N/A

TAG: PCV-2-CCL CCL Container
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Linea 2 de Regulacion Marca: Fisher 627
Tamaño:1" 15-40 psig 3/16 No. SER: 17605086 No
Colada:N/A

| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|----------------------|---------------|
| <u>0/OUL</u> | <u>Formato nuevo</u> | <u>Nov-11</u> |

Fecha de registro: 24/09/2013 04:40:56p.m.
Fecha de aprobación: 25/09/2013 10:15:20a.m.
Elaborado por: Elioenai Cruz Berruecos
Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez