



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	CCL Container, S. A. de C. V.	PERIODO:	25-Dec-2015 24-Mar-2016	REV. 0
LLENADO POR:	Elioenai Cruz Berruecos	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG1:	PCV-01	Cliente:	CCL CONTAINER, S.A. DE C.V.
Punto de ajuste:	0 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	NO	Sello del piloto y regulador:	Correcto
Estado fisico:	Buenas condiciones		
Observaciones:	Linea principal de Reg. y Med. Fisher 627 1		

TAG2:	PCV-02	Cliente:	CCL CONTAINER, S.A. DE C.V.
Punto de ajuste:	0 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	NO	Sello del piloto y regulador:	Correcto
Estado fisico:	Buenas condiciones		
Observaciones:	Bypass de Regulación Fisher 627 1" 15-40 psig 3/16" N. serie: 17605086		

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 07-May-2016

Fecha de aprobación: 07-May-2016

Elaborado por: Elioenai Cruz Berruecos

Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez