



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA

SISTEMA:	<u>CCL Container, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>25-Mar-2016 24-Sep-2016</u>	REV. 0 RO-007
LLENADO POR:	<u>Elioenai Cruz Berruecos</u>	FRECUENCIA:	<u>SEMESTRAL</u>	

Equipo empleado: Fluke 7
 Fecha de calibración: 23/06/2016 12:00:00a.m.
 Certificado de calibración: 40599

PERFIL DE POTENCIAL

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 30-Sep-2016
 Fecha de aprobación: _____
 Elaborado por: Elioenai Cruz Berruecos
 Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez



IGASAMEX

REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA

SISTEMA:	CCL Container, S. A. de C. V.	PERIODO:	25-Mar-2016 24-Sep-2016	REV. 0
LLENADO POR:	Elioenai Cruz Berruecos	FRECUENCIA:	SEMESTRAL	RO-007

Numero: 1
 Ubicación: **ENTRADA A ODORIZACION**
 VCC-CSE (volts): -1.40
 VCA-CSE (volts): 0.01
 Observaciones:
 OK-----



Numero: 2
 Ubicación: **A LA SALIDA DE ODO**
 VCC-CSE (volts): -1.45
 VCA-CSE (volts): 0.30
 Observaciones:
 OK-----



Numero: 3
 Ubicación: **ANTES DE CRUZAR CARRTERA**
 VCC-CSE (volts): -1.41
 VCA-CSE (volts): 0.20
 Observaciones:
 OK-----



Numero: 4
 Ubicación: **DESPUES DE CRUZAR**
 VCC-CSE (volts): -1.56
 VCA-CSE (volts): 0.40
 Observaciones:
 OK-----



Numero: 5
 Ubicación: **ANTES DE CRUZAR carrt**
 VCC-CSE (volts): -1.57
 VCA-CSE (volts): 0.40
 Observaciones:
 OK-----



Numero: 6
 Ubicación: **DESPUES DE CRUZAR**
 VCC-CSE (volts): -1.35
 VCA-CSE (volts): 0.20
 Observaciones:
 OK-----



Numero: 7
 Ubicación: **ANTES DE LA CASETA DE USUARIO**
 VCC-CSE (volts): 0.00
 VCA-CSE (volts): 0.50
 Observaciones:
 sin acceso



Numero: 8
 Ubicación: **CASETA DE USUARIO**
 VCC-CSE (volts): -1.50
 VCA-CSE (volts): 0.20
 Observaciones:
 OK-----



Numero: 9
 Ubicación: **REICHHOLD**
 VCC-CSE (volts): -1.47
 VCA-CSE (volts): 0.20
 Observaciones:
 OK-----



Numero: 10
 Ubicación: **LA QUERENCIA**
 VCC-CSE (volts): -1.50
 VCA-CSE (volts): 0.08
 Observaciones:
 OK-----



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 30-Sep-2016

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: Elioenai Cruz Berruecos

Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA

SISTEMA:	CCL Container, S. A. de C. V.	PERIODO:	25-Mar-2016 24-Sep-2016	REV. 0 RO-007
LLENADO POR:	Elioenai Cruz Berruecos	FRECUENCIA:	SEMESTRAL	

CONTINUIDAD ELECTRICA

Usuario	Juntas de Micarta o Monoblock	Venteos o Encamisados	Observaciones
caseta de usuario	Aisla bien	N/A	OK-----

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha	Fecha de registro:	30-Sep-2016
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11	Fecha de aprobación:	
			Elaborado por:	Elioenai Cruz Berruecos
			Aprobado por:	Carlos Carranza Gutierrez