



IGASAMEX

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD

SISTEMA:	<u>CCL Container, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Septiembre 2012</u>	REV. 0 RO-011
LLENADO POR:	<u>Elioenai Cruz Berruecos</u>	FRECUENCIA:	<u>ANUAL</u>	

Usuario: CCL CONTAINER

Modelo: 91-34G52V06U1T

Punto de ajuste en placa: 36 psig

Punto de ajuste encontrado: 34 psig



Observaciones:

Mercer valve. Tamaño 2". No. De Identificación: PSV-01. Cap: 384 SCFM. Tamaño de orificio: G. Tipo de Orificio: Blando

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 11/09/2012 02:22:51p.m.

Fecha de aprobación: 24/09/2012 02:09:54p.m.

Elaborado por: Elioenai Cruz Berruecos

Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez