



REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Gas Natural de Apaseo, S. A. de C. V.	PERIODO:	Abril 2012	REV. 0
LLENADO POR:	Alejandro Campos Hernandez	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: _____ **COVEMEX**

Revisión de instalaciones:

Letreros	_____	OK
Pararrayos	_____	OK
Sistema de tierras	_____	OK
Bardas y puertas	_____	OK
Pintura de tubería	_____	OK
Paneles solares	_____	1 EN BUEN ESTADO
Soportería	_____	OK
Manómetros	_____	OK
Área en general	_____	LIMPIA



Extintores:

Estado físico	_____	NO SE OBSERVA CORROSION
Nivel de presión	_____	NORMAL
Fecha de llenado	_____	16/02/2013
Proximo llenado	_____	16/02/2013

Observaciones:
 INICIO OPERACIONES EN FEBRERO 2012

Usuario: _____ **INTERCONEXION**

Revisión de instalaciones:

Letreros	_____	OK
Pararrayos	_____	OK
Sistema de tierras	_____	OK
Bardas y puertas	_____	OK
Pintura de tubería	_____	OK
Paneles solares	_____	2 EN BUEN ESTADO
Soportería	_____	OK
Manómetros	_____	OK
Área en general	_____	LIMPIA



Extintores:

Estado físico	_____	NO SE OBSERVA CORROSION
Nivel de presión	_____	NORMAL
Fecha de llenado	_____	15/12/2012
Proximo llenado	_____	15/12/2012

Observaciones:

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: _____ 25/04/2012 06:27:31p.m.
Fecha de aprobación: _____ 01/05/2012 01:55:15p.m.
Elaborado por: _____ Alejandro Campos Hernandez
Aprobado por: _____ Bernardo Ortega Vidal



SISTEMA:	Gas Natural de Apaseo, S. A. de C. V.	PERIODO:	Abril 2012	REV. 0
LLENADO POR:	Alejandro Campos Hernandez	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: PROTEINOL

Revisión de instalaciones:

Letreros	OK
Pararrayos	OK
Sistema de tierras	OK
Bardas y puertas	OK
Pintura de tubería	OK
Paneles solares	1 EN BUEN ESTADO
Soportería	OK
Manómetros	OK
Área en general	LIMPIA



Extintores:

Estado físico	NO SE OBSERVA CORROSION
Nivel de presión	NORMAL
Fecha de llenado	11/12/2012
Proximo llenado	11/12/2012
Observaciones:	

Usuario: SANIVEX

Revisión de instalaciones:

Letreros	OK
Pararrayos	OK
Sistema de tierras	OK
Bardas y puertas	OK
Pintura de tubería	OK
Paneles solares	1 EN BUEN ESTADO
Soportería	OK
Manómetros	OK
Área en general	LIMPIA



Extintores:

Estado físico	NO SE OBSERVA CORROSION
Nivel de presión	NORMAL
Fecha de llenado	11/12/2012
Proximo llenado	11/12/2012
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 25/04/2012 06:27:31p.m.
Fecha de aprobación: 01/05/2012 01:55:15p.m.
Elaborado por: Alejandro Campos Hernandez
Aprobado por: Bernardo Ortega Vidal