



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Gas Natural de Apaseo, S. A. de C. V.	PERIODO:	26-Jan-2015 25-Apr-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Mateo Guapo Cerca	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG1: PCV-0.01 INTERCONEXIÓN

Punto de ajuste: 500 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: SIN PROBLEMA Sello del piloto y regulador: SELLA PERFECTAMENTE

Estado fisico: OK

Observaciones: L1 1ER PASO EZR SN 20992191, PILOTO
PRX120 7218036, MONITOR PRXAP125
341340110

TAG2: PCV-0.02 INTERCONEXIÓN

Punto de ajuste: 500 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: L2 1ER PASO EZR SN 20992190, PILOTO
PRX120 7218040, MONITOR PRXAP125
341340108

TAG3: PCV-0.03 INTERCONEXIÓN

Punto de ajuste: 390 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: L1 2DO PASO EZR SN 20992188, PILOTO
PRX120 341439710

TAG4: PCV-0.04 INTERCONEXIÓN

Punto de ajuste: 390 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: L2 2DO PASO EZR SN 20992189, PILOTO
PRX120 34144416

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 07-Sep-2015

Fecha de aprobación: 05-Oct-2015

Elaborado por: Mateo Guapo Cerca

Aprobado por: Hernán Arias Morales



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Gas Natural de Apaseo, S. A. de C. V.	PERIODO:	26-Jan-2015 25-Apr-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Mateo Guapo Cerca	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG5: PCV-1.01 PROTEINAS Y OLEICOS, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 280 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: DESPUES DE MEDIDOR S/N 17E97 EZR 2X1,
PRX120 S/N 7214945

TAG6: PCV-1.02 PROTEINAS Y OLEICOS, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 280 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: BYPASS S/N 17E97 EZR 2X1, PRX120 S/N
7214939

TAG7: PCV-2.01 SANIVEX, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 28 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: DESPUES DE MEDIDOR 627/142

TAG8: PCV-2.02 SANIVEX, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 28 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: BYPASS 627/142

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 07-Sep-2015

Fecha de aprobación: 05-Oct-2015

Elaborado por: Mateo Guapo Cerca

Aprobado por: Hernán Arias Morales



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA: Gas Natural de Apaseo, S. A. de C. V. PERIODO: 26-Jan-2015 25-Apr-2015 **REV. 0**
 LLENADO POR: Mateo Guapo Cerca FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-006**

TAG9: PCV-3.01 COVEMEX, SA DE CV
 Punto de ajuste: 28 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO
 Estado fisico: Buen Estado
 Observaciones: DESPUES DE MEDIDOR 627/142 S/N
20258553

TAG10: PCV-3.02 COVEMEX, SA DE CV
 Punto de ajuste: 28 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO
 Estado fisico: Buen Estado
 Observaciones: BYPASS 627/142 S/N 20258552

TAG11: PCV-4.01 HONDA DE MEXICO SA DE CV
 Punto de ajuste: 45 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO
 Estado fisico: Buen Estado
 Observaciones: L1 EZR 2X1 S/N 20979840 PILOTO PRX120
S/N 341439712

TAG12: PCV-4.02 HONDA DE MEXICO SA DE CV
 Punto de ajuste: 45 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO
 Estado fisico: Buen Estado
 Observaciones: L2 EZR 2X1 S/N 20979839 PILOTO PRX120
S/N 341439719

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 07-Sep-2015
 Fecha de aprobación: 05-Oct-2015
 Elaborado por: Mateo Guapo Cerca
 Aprobado por: Hernán Arias Morales