



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	<u>Gas Natural de Apaseo, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Octubre 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Mateo Guapo Cerca</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	RO-006

TAG: PCV 3.01 COVEMEX
 Punto de ajuste: 28 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: DESPUES DE MEDIDOR, FISHER 627 S/N 20258553

TAG: PCV 0.02 INTERCONEXION
 Punto de ajuste: 500 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: LINEA 2 PASO 1, 17E97 20992191, PILOTO PRX-AP/120 341340110, MONITOR PRX/120 S/N 2218038

TAG: PCV 3.02 COVEMEX
 Punto de ajuste: 28 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: EN BYPASS FISHER 627 S/N 20258552

TAG: PCV 0.03 INTERCONEXION
 Punto de ajuste: 380 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: LINEA 1 PASO 2 17E97 S/N 20992155, PILOTO PRX/120 S/N 341439910

TAG: PCV 4.01 HONDA
 Punto de ajuste: 47 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: DESPUES DE MEDIDOR, 17E97 S/N 20979240 PILOTO PRX/120 S/N 341439712

TAG: PCV 0.04 INTERCONEXION
 Punto de ajuste: 380 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: LINEA 2 PASO 2 17E97 S/N 20992189, PILOTO PRX/120 S/N 341144416

TAG: PCV 4.02 HONDA
 Punto de ajuste: 47 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: EN BYPASS 17E97 S/N 20979839, PILOTO PRX/120 S/N 341439719

TAG: PCV 1.01 PROTEINOL
 Punto de ajuste: 280 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Condiciones regulares
 Observaciones: DEPUES DE MEDIDOR S/N 17E97 FISHER, PILOTO FISHER PRX/120 S/N 7214945 (INTERNOS DESGASTADOS)

TAG: PCV 0.01 INTERCONEXION
 Punto de ajuste: 500 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: LINEA 1 PASO 1 17E97 S/N 20992190, PILOTO PRX-AP/120 S/N 311340108 MONITOR PRX/120 2218040

TAG: PCV 1.02 PROTEINOL
 Punto de ajuste: 280 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: EN BYPASS, 17E97 FISHER EZR, PILOTO PRX/120 FISHER S/N 7214939

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 19/11/2013 04:38:31p.m.
Fecha de aprobación: 02/12/2013 01:40:56p.m.
Elaborado por: Mateo Guapo Cerca
Aprobado por: Oswaldo Ugalde Linares



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	<u>Gas Natural de Apaseo, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Octubre 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Mateo Guapo Cerca</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	RO-006

TAG: PCV 2.01 SANIVEX
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: DESPUES DE MEDIDOR FISHER 627/142

TAG: PCV 2.02 SANIVEX
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: EN BYPASS FISHER 627/142

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 19/11/2013 04:38:31p.m.
Fecha de aprobación: 02/12/2013 01:40:56p.m.
Elaborado por: Mateo Guapo Cerca
Aprobado por: Oswaldo Ugalde Linares