



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	Gas Natural de Apaseo, S. A. de C. V.	PERIODO:	26-Oct-2015 25-Jan-2016	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Ismael de Santiago Martinez	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-006</b>

<b>TAG1:</b>	<b>PCV-01</b>	Cliente:	<b>INTERCONEXIÓN</b>
Punto de ajuste:	380 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	NO	Sello del piloto y regulador:	CORRECTAMENTE
Estado fisico:	EN BUEN ESTADO		
Observaciones:	OK		

<b>TAG2:</b>	<b>PCV-02</b>	Cliente:	<b>INTERCONEXIÓN</b>
Punto de ajuste:	395 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	OK		

<b>TAG3:</b>	<b>PCV-01</b>	Cliente:	<b>COVEMEX, SA DE CV</b>
Punto de ajuste:	27 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	OK		

<b>TAG4:</b>	<b>PCV-02</b>	Cliente:	<b>COVEMEX, SA DE CV</b>
Punto de ajuste:	25 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	OK		

<b>TAG5:</b>	<b>PCV-01</b>	Cliente:	<b>SANIVEX, S.A. DE C.V.</b>
Punto de ajuste:	30 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	OK		

<b>TAG6:</b>	<b>PCV-02</b>	Cliente:	<b>SANIVEX, S.A. DE C.V.</b>
Punto de ajuste:	27 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	OK		

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 13-Oct-2016

Fecha de aprobación: \_\_\_\_\_

Elaborado por: Ismael de Santiago Martinez

Aprobado por: Jorge Alberto Morales Martínez



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	Gas Natural de Apaseo, S. A. de C. V.	PERIODO:	26-Oct-2015 25-Jan-2016	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Ismael de Santiago Martinez	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-006</b>

<b>TAG7:</b>	<b>PCV-01</b>	Cliente:	<b>HONDA DE MEXICO SA DE CV</b>
Punto de ajuste:	45 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	OK		

<b>TAG8:</b>	<b>PCV-02</b>	Cliente:	<b>HONDA DE MEXICO SA DE CV</b>
Punto de ajuste:	42 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	OK		

<b>TAG9:</b>	<b>PCV-01</b>	Cliente:	<b>PROTEINAS Y OLEICOS, S.A. DE C.V.</b>
Punto de ajuste:	280 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	OK		

<b>TAG10:</b>	<b>PCV-02</b>	Cliente:	<b>PROTEINAS Y OLEICOS, S.A. DE C.V.</b>
Punto de ajuste:	265 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	OK		

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 13-Oct-2016

**Fecha de aprobación:** \_\_\_\_\_

**Elaborado por:** Ismael de Santiago Martinez

**Aprobado por:** Jorge Alberto Morales Martínez