



IGASAMEX

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD

SISTEMA:	<u>Gas Natural de Apaseo, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Octubre 2012</u>	REV. 0 RO-011
LLENADO POR:	<u>Alejandro Campos Hernandez</u>	FRECUENCIA:	<u>ANUAL</u>	

Usuario: COVEMEX

Modelo: BOLA 91-34G51V06U1

Punto de ajuste en placa: 40 psig

Punto de ajuste encontrado: 0 psig

Observaciones:



Usuario: INTERCONEXION

Modelo: BOLA 91-52J51T85U1T

Punto de ajuste en placa: 450 psig

Punto de ajuste encontrado: 0 psig

Observaciones:



Usuario: PROTEINOL

Modelo: BOLA PN 91-52J51T84U1T

Punto de ajuste en placa: 320 psig

Punto de ajuste encontrado: 321 psig

Observaciones:



Usuario: SANIVEX

Modelo: BOLA 91-34G51V06U1

Punto de ajuste en placa: 40 psig

Punto de ajuste encontrado: 39 psig

Observaciones:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 05/10/2012 09:37:02p.m.

Fecha de aprobación: 09/10/2012 03:59:16p.m.

Elaborado por: Alejandro Campos Hernandez

Aprobado por: Bernardo Ortega Vidal