

No. DE REPORTE	RT	FECHA	HORA	¿CON QUIEN TENGO EL GUSTO?	SU NUMERO TELEFONICO?	DE QUE EMPRESA NOS LLAMA?
1	PCM	07/11/11	12:00	ING. EDGAR MAYORGA	5000-5175	MASECA TEOTIHUACAN
2	PCM	13/11/11	12:51	URIEL NAVARRO	N/A	IGASAMEX
3	PCM	18/11/11	10:36	MARTIN RUBIO	01664-2110832	PROCE
4	PCM	18/11/11	12:53	LIBIA ALANIS	01779-7963818	MATERIALES LA GLORIETA
5	CCR	25/11/11	12:41	JUAN SANTOS GOMEZ	01922-2610350	HARINERA DE VERACRUZ
6	PCM	25/11/11	15:03	SR. YOOUNG	016642-110851	JCOX
7	PCM	29/11/11	12:00	ING. EDGAR MAYORGA	5000-5175	SISTEMA GAS PUREPECHA

**PARA UBICAR EL SITIO EXACTO DE LA EMERGENCIA ME PUEDE DECIR:**

ME PUEDE DESCRIBIR EN QUE CONSISTE LA EMERGENCIA	¿EN QUE MUNICIPIO O COMUNIDAD SE ENCUENTRA?	¿EN QUE ESTADO DE LA REPUBLICA?	ME PUEDE PROPORCIONAR ALGUN PUNTO DE REFERENCIA?	SU REPORTE SERÁ ATENDIDO POR EL OPERADOR CORRESPONDIENTE . ¿DESEA COMENTAR ALGO MAS ?
RELEVO DE VALVULA DE SEGURIDAD	TEOTIHUACAN	ESTADO DE MEXICO	CAMINO A METEPEC No. 5 SANTA MARIA CUATLAN	SIMULACRO
SE DESPEGO UNA JUNTA	TIJUANA	BCN	EN EL TRAMO QUE VA HACIA CSP-PLASTIC DUCTO EL FLORIDO	
FUERTE OLOR A GAS	TIJUANA	BCN	CERCA DE LA PLANTA DE JCOX, PARQUE INDUSTRIAL BONITO	
FUERTE OLOR A GAS	TIZAYUCA	HIDALGO	LIBRAMIENTO VIAL NO. 13, TIZAYUCA	
REPORTA UN OLOR FUERTE A GAS	CHINAMECA	VERACRUZ	CHINAMECA CRUZANDO LA VIA ENTRE LA PLANTA DE OLOSINO Y CAMPI	SIMULACRO
NO HAY PRESION DE GAS EN SUS CALDERAS	TIJUANA	BAJA CALIFORNIA	CORREDOR TIJUANA-ROSARITO 2000 KM 16+300, PARQUE INDUSTRIAL VALLE BONITO	
RELEVO DE VALVULA DE ALIVIO	TARIMBARO	MICHOACAN	CASETA DEL PUNTO DE INTERCONEXION, A UN COSTADO DE LA CARRETERA SALAMANCA MORELIA APROXIMADAMENTE KM. 93+990 FRENTE AL POBLADO MESON NUEVO	SIMULACRO

SE DIO AVISO A :	SE NOTIFICO A :	REPORTE DE LLEGADA AL SITIO (Nombre del operador y hora)	TIEMPO DE RESPUESTA A LA EMERGENCIA
12:02 CESAR HURTADO, SE ENLAZO	N/A	N/A	N/A
ING. HERNAN ARIAS	ING. EDGAR MAYORGA VIA CORREO ELECTÓNICO	N/A	N/A
10:39 ING. JESUS MERAZ SE DIO AVISO 10:40 ING. HERNAN ARIAS SE DIO AVISO	10:42 ING. JOSE TRINIDAD RUIZ SE DIO AVISO 10:43 ING. OSVALDO UGALDE SE DIO AVISO 10:44 ING. EDGAR MAYORGA SE DIO AVISO 10:46 ING. PABLO LOPEZ SE DIO AVISO 10:17 ING. GUILLERMO HERNANDEZ SE DIO AVISO	N/A	N/A
12:54 ING. CESAR HURTADO SE DIO AVISO 12:55 ING. BENJAMIN ROSALES SE DIO AVISO 12:57 ING. HUGO GONZALEZ SE DIO AVISO	12:57 ING. JOSE TRINIDAD RUIZ SE DIO AVISO 12:59 ING. OSVALDO UGALDE SE DIO AVISO 13:00 ING. EDGAR MAYORGA NO CONTESTA 13:01 ING. PABLO LOPEZ SE DIO AVISO 13:01 ING. GUILLERMO HERNANDEZ SE DIO AVISO 13:02 ING. EDGAR MAYORGA NO CONTESTA 13:03 ING. CARLOS FERNANDEZ EL NUMERO ESTA FUERA DEL AREA DE SERVICIO 13:04 ING. EDGAR MAYORGA NO CONTESTA 13 05 T.S.U. ANTONIO MOTA SE DIO AVISO 13:07 ING. EDGAR MAYORGA SE DIO AVISO	N/A	N/A
12:44 ING. ROLANDO VELAZQUEZ SE DIO AVISO	12:45 ING. JOSE TRINIDAD RUIZ NO CONTESTO 12:46 ING. OSVALDO UGALDE SE DIO AVISO 12:48 ING. EDGAR MAYORGA SE DIO AVISO 12:49 ING. PABLO LOPEZ SE DIO AVISO 12:49 ING. GUILLERMO HERNANDEZ NO INTERCOMUNICA, 12:50 ING. CARLOS ALFREDO FERNANDEZ SE DIO AVISO 12:50 ING. TSU ANTONIO MOTA REYES SE DIO AVISO	13:08 EL ING. ROLANDO VELAZQUEZ	27 MINUTOS
15:03 ING. HERNAN ARIAS	ING. TRINIDAD RUIZ, ING. EDGAR MAYORGA, ING. RAFAEL GONZALEZ, ING. EMILIO PIJOAN ** NOTIFICACION VIA EMAIL **	15:18 ING. HERNAN ARIAS	15 MINUTOS
12:01 ING. JOSE ANTONIO VILLEGAS, SE ENLAZO	N/A	12:30 ING. JOSE ANTONIO VILLEGAS	30 MINUTOS

REPORTE DEL OPERADOR

REPORTE DE TERMINO DE LA EMERGENCIA (Nombre del operador y hora)	PUESTO	SITUACION DE LA EMERGENCIA	OBSERVACIONES	TIEMPO DE DURACIÓN DE LA EMERGENCIA
13:16 ING. CESAR HURTADO	OPERADOR	SE TRATO DE UN RELEVO DE VALVULA DE ALIVIO	EL OPERADOR CESAR HURTADO SE ENCONTRABA EN LAS OFICINAS REGIONALES DE TIZAYUCA. HGO.	76 MINUTOS
17:00 ING. HERNAN ARIAS	EL REPORTE SE HIZO VIA EMAIL	CONTROLADA		249 MINUTOS
10:55 ING. JESUS MERAZ	OPERADOR	SE ENCUENTRA EN SITIO Y NO HAY INDICIO DE ALGUNA FUGA O RUIDO		19 MINUTOS
13:51 ING. CESAR HURTADO	OPERADOR	FUE FALSA ALARMA, EN UNA RECUPERADORA ESTAN CORTANDO PLACA Y EL GAS ALOJENO ES EL QUE HUELE, RECORRIERON TODO EL DERECHO DE VIA Y NO HAY NOVEDAD		58 MINUTOS
13:13 ING. ROLANDO VELAZQUEZ RAMIREZ	OPERADOR	ES UN SIMULACRO. SE TRATO DE UN RELEVO DE VALVULA DEL CONTROL No.1		32 MINUTOS
16:03 ING. HERNAN ARIAS	JEFE DE OPERACIÓN	SE CERRO LA VALVULA AUTOMATICA (SLAM SHUT) DE LA CASETA DE INTERCONEXION DEBIDO A LA ALTA VIBRACION POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION EXTERNOS		60 MINUTOS
12:50 ING. JOSE ANTONIO VILLEGAS	OPERADOR	SE TRATO DE UN RELEVO DE VALVULA DE SEGURIDAD		50 MINUTOS

