



SISTEMA:	<u>Unión Minera del Sur, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Enero 2012</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Rolando Velazquez Ramirez</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	RO-004

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": N/A

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Detectable

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 0.0000000 gal

4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 0.0000000 MMCF

5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.0000000 gal/MMCF

6.- Valor de referencia: 0.05 gal/MMCF

7.- Comentarios adicionales:

EN ESTE SISTEMA NO SE ODORIZA YA ES ODORIZADO POR PGPB

8.- Evidencia:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 22/09/2012 11:36:34a.m.
 Fecha de aprobación: 09/10/2012 04:50:43p.m.
 Elaborado por: Rolando Velazquez Ramirez
 Aprobado por: Nefalí López