



SISTEMA: Gas Natural Valle Redondo, S. A. de C. V. PERIODO: Septiembre 2012 REV. 0
 LLENADO POR: Jesús Arnoldo Meráz Fernández FRECUENCIA: TRIMESTRAL RO-004

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": Usuarios Dart e Inmermek

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Detectable

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 0.0000000 gal

4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 39.2300000 MMCF

5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.0000000 gal/MMCF

6.- Valor de referencia: 0.05 gal/MMCF

7.- Comentarios adicionales:

Tenemos cerrado nuestro tanque de mercaptano debido a que sempra esta olorizando y no es necesario que nosotros
oloricemos, de todos modos se están haciendo pruebas seguidos en los clientes mas lejanos para verificar este bien
olorizado el gas.

8.- Evidencia:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 26/09/2012 04:18:57p.m.
 Fecha de aprobación: 11/01/2013 01:53:54p.m.
 Elaborado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández
 Aprobado por: Hernán Arias Morales