



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Gas Natural Valle Redondo, S. A. de C. V.	PERIODO:	07-Dec-2013 06-Mar-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Jesús Arnoldo Meráz Fernández	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG1: PCV-01 INTERCONEX

Punto de ajuste: 400 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Regulador 1 a la entrada de la linea 1

TAG5: PCV-01 DART

Punto de ajuste: 26 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Linea principal

TAG2: PCV-02 INTERCONEX

Punto de ajuste: 400 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: A la entrada de la linea 2

TAG6: PCV-02 DART

Punto de ajuste: 23 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Linea de Bypass

TAG3: PCV-03 INTERCONEX

Punto de ajuste: 95 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: A la salida de la linea 1

TAG7: PCV-01 INMERMEK

Punto de ajuste: 15 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Linea principal

TAG4: PCV-04 INTERCONEX

Punto de ajuste: 85 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: A la salida de la linea 2

TAG8: PCV-02 INMERMEK

Punto de ajuste: 15 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Linea de Bypass

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 27-Mar-2014

Fecha de aprobación: 23-Jun-2014

Elaborado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández

Aprobado por: Hernán Arias Morales