



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	Gas Natural Valle Redondo, S. A. de C. V.	PERIODO:	07-Mar-2016 06-Jun-2016	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Jesús Arnoldo Meráz Fernández	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-006</b>

<b>TAG1:</b>	<b>PCV-01</b>	Cliente:	<b>INTERCONEXIÓN</b>
Punto de ajuste:	400 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	OK		

<b>TAG2:</b>	<b>PCV-02</b>	Cliente:	<b>INTERCONEXIÓN</b>
Punto de ajuste:	400 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	OK		

<b>TAG3:</b>	<b>PCV-03</b>	Cliente:	<b>INTERCONEXIÓN</b>
Punto de ajuste:	95 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	OK		

<b>TAG4:</b>	<b>PCV-04</b>	Cliente:	<b>INTERCONEXIÓN</b>
Punto de ajuste:	90 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	OK		

<b>TAG5:</b>	<b>PCV-01</b>	Cliente:	<b>DART DE TIJUANA, S. DE R.L. DE C.V.</b>
Punto de ajuste:	26 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	OK		

<b>TAG6:</b>	<b>PCV-02</b>	Cliente:	<b>DART DE TIJUANA, S. DE R.L. DE C.V.</b>
Punto de ajuste:	23 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	OK		

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 31-May-2016

**Fecha de aprobación:** 21-Oct-2016

**Elaborado por:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández

**Aprobado por:** Hernán Arias Morales



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	Gas Natural Valle Redondo, S. A. de C. V.	PERIODO:	07-Mar-2016 06-Jun-2016	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Jesús Arnoldo Meráz Fernández	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-006</b>

<b>TAG7:</b>	<b>PCV-01</b>	Cliente:	<b>INNERMEK GALVANIZACION, S.A. DE C.V.</b>
Punto de ajuste:	15 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	OK		

<b>TAG8:</b>	<b>PCV-02</b>	Cliente:	<b>INNERMEK GALVANIZACION, S.A. DE C.V.</b>
Punto de ajuste:	15 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	OK		

<b>TAG9:</b>	<b>PCV-01</b>	Cliente:	<b>GALVANIZADORA CALIFORNIA, S.A.P.I. DE C.V.</b>
Punto de ajuste:	15 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	OK		

<b>TAG10:</b>	<b>PCV-02</b>	Cliente:	<b>GALVANIZADORA CALIFORNIA, S.A.P.I. DE C.V.</b>
Punto de ajuste:	15 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	OK		

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 31-May-2016

**Fecha de aprobación:** 21-Oct-2016

**Elaborado por:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández

**Aprobado por:** Hernán Arias Morales