



**IGASAMEX**

**REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS**

SISTEMA:	Consumidora Parque Opción S.A. de C.V.	PERIODO:	05-Jan-2015 04-Apr-2015	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Elioenai Cruz Berruecos	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	<b>RO-004</b>

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": Caseta de Interconexión.

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Levemente detectable

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 0.00

4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 84.90

5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.0000

6.- Valor de referencia: 0.05

7.- Comentarios adicionales:  
Odorizacion cerrada por fuga en barreno de tornillos  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

8.- Evidencia:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

3,395

Fecha de registro: 14-Apr-2015  
Fecha de aprobación: 17-Jul-2015  
Elaborado por: Elioenai Cruz Berruecos  
Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez




**IGASAMEX**

**IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.**  
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS  
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

**REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS**

SISTEMA: Consumidora Parque Opción S.A. de C.V. PERIODO: 05-Jan-2015 04-Apr-2015 **REV. 0**  
LLENADO POR: Elioenai Cruz Berruecos FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-004**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

3,395

Fecha de registro: 14-Apr-2015  
Fecha de aprobación: 17-Jul-2015  
Elaborado por: Elioenai Cruz Berruecos  
Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez