



**IGASAMEX**

**REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS**

SISTEMA:	Consumidora Parque Opción S.A. de C.V.	PERIODO:	05-Oct-2015	04-Jan-2016	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Elioenai Cruz Berruecos	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		<b>RO-004</b>

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": INTERCONEXION OPCION

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Levemente detectable

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 0.00

4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 80.00

5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.0000

6.- Valor de referencia: 0.05

7.- Comentarios adicionales:

No se encumtra odorizante, solo el de PEMEX  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

8.- Evidencia:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

5,317

**Fecha de registro:** 25-Jan-2016  
**Fecha de aprobación:** 26-Jan-2016  
**Elaborado por:** Elioenai Cruz Berruecos  
**Aprobado por:** Carlos Carranza Gutierrez



**IGASAMEX**

**IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.**  
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS  
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

**REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS**

SISTEMA:	Consumidora Parque Opción S.A. de C.V.	PERIODO:	05-Oct-2015	04-Jan-2016	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Elioenai Cruz Berruecos	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		<b>RO-004</b>

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

5,317

Fecha de registro: 25-Jan-2016

Fecha de aprobación: 26-Jan-2016

Elaborado por: Elioenai Cruz Berruecos

Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez