



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA

SISTEMA:	Consumidora Parque Opción S.A. de C.V.	PERIODO:	05-Jul-2014 04-Jan-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Elioenai Cruz Berruecos	FRECUENCIA:	SEMESTRAL	RO-007

Equipo empleado: Fluke
 Fecha de calibración: 12/03/2014 12:00:00a.m.
 Certificado de calibración: 33633

PERFIL DE POTENCIAL

Numero: 1
 Ubicación: entrada EMR interconexion
 VCC-CSE (volts): -1.04
 VCA-CSE (volts): 1.20
 Observaciones: 0+020.50--



Numero: 2
 Ubicación: Saliendo de la interconexion
 VCC-CSE (volts): -1.27
 VCA-CSE (volts): 0.00
 Observaciones: 0+033.40--



Numero: 3
 Ubicación: Antes de cruzar la carretera
 VCC-CSE (volts): -1.26
 VCA-CSE (volts): 1.00
 Observaciones: 0+033.40--



Numero: 4
 Ubicación: Antes de entrar al parque opcion
 VCC-CSE (volts): -1.33
 VCA-CSE (volts): 1.20
 Observaciones: 1+125.70--



Numero: 5
 Ubicación: Tostiricas
 VCC-CSE (volts): -1.58
 VCA-CSE (volts): 1.30
 Observaciones: --



Numero: 6
 Ubicación: Spraytek
 VCC-CSE (volts): -1.53
 VCA-CSE (volts): 1.30
 Observaciones: --



Numero: 7
 Ubicación: Ferrero
 VCC-CSE (volts): -1.33
 VCA-CSE (volts): 0.00
 Observaciones: -



Numero: 8
 Ubicación:
 VCC-CSE (volts): -1.59
 VCA-CSE (volts): 1.30
 Observaciones: -



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 15-Mar-2015
 Fecha de aprobación: _____
 Elaborado por: Elioenai Cruz Berruecos
 Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA

SISTEMA:	Consumidora Parque Opción S.A. de C.V.	PERIODO:	05-Jul-2014 04-Jan-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Elioenai Cruz Berruecos	FRECUENCIA:	SEMESTRAL	RO-007

CONTINUIDAD ELECTRICA

Usuario	Juntas de Micarta o Monoblock	Venteos o Encamisados	Observaciones
INTERCONEXION	OK	OK	AISLA BIEN
CASETA DE BAJA	OK	OK	EL TUBO ES DE ACERO DE 8"
FLEX-N-GATE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V	OK	N/A	EL TUBO ES DE POLIETILENO
Tostiricas Nieto, S.A. De C.V.	OK	N/A	EL TUBO ES DE POLIETILENO
Spray Tek Mexicana, S. de R.L. de C.V	OK	N/A	EL TUBO ES DE POLIETILENO
FERRERO de MEXICO S.A de C.V.	OK	N/A	EL TUBO ES POLIETILENO
GUALA CLOSURES DE MEXICO, S.A DE C.V	OK	N/A	EL TUBO ES DE POLIETILENO

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha	Fecha de registro:	15-Mar-2015
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11	Fecha de aprobación:	
			Elaborado por:	Elioenai Cruz Berruecos
			Aprobado por:	Carlos Carranza Gutierrez