



IGASAMEX

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD

SISTEMA:	<u>Consumidora Parque Opción, S.A. de C.V.</u>	PERIODO:	<u>Enero 2014</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Elioenai Cruz Berruecos</u>	FRECUENCIA:	<u>ANUAL</u>	RO-011

Usuario: CASETA DE BAJA

Modelo: 9570P11075 MERCER

Punto de ajuste en placa: 105 psig

Punto de ajuste encontrado: 103 psig

Observaciones: SER:90883 4x6" Piloteada modulante



Usuario: Ferrero de México, S.A. de C.V.

Modelo: 91-52j51v78u1t MERCER

Punto de ajuste en placa: 68 psig

Punto de ajuste encontrado: 67 psig

Observaciones: SER:816532 2" Roscada Auto-Operado



Usuario: Flex - N - Gate México, S. de R.L. de C.V.

Modelo: 9562L11085

Punto de ajuste en placa: 26 psig

Punto de ajuste encontrado: 24 psig

Observaciones: SER: 90881 3x4 Bridada Piloteada modulante



Usuario: GUALA

Modelo: PN-9143F51V06U1T MERCER

Punto de ajuste en placa: 40 psig

Punto de ajuste encontrado: 37 psig

Observaciones: Ser: 906826 2" Roscada Operada Modulante



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 24/01/2014 08:46:21p.m.

Fecha de aprobación: 12/02/2014 12:28:27p.m.

Elaborado por: Elioenai Cruz Berruecos

Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez



IGASAMEX

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD

SISTEMA:	<u>Consumidora Parque Opción, S.A. de C.V.</u>	PERIODO:	<u>Enero 2014</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Elioenai Cruz Berruecos</u>	FRECUENCIA:	<u>ANUAL</u>	RO-011

Usuario: Interconexion

Modelo: Mercer 955221107S

Punto de ajuste en placa: 450 psig

Punto de ajuste encontrado: 447 psig

Observaciones: SER:90882 2x3 Bridada Pilotada Modulante



Usuario: Spray - Tek Mexicana, S.A. de C.V.

Modelo: 91-34h51v74u1t

Punto de ajuste en placa: 40 psig

Punto de ajuste encontrado: 36 psig

Observaciones: SER:661900 11/2x2 Roscada Auto-operada Modulante



Usuario: Tostiricas Nieto, S.A de C.V.

Modelo: 91-51J11V76U1T

Punto de ajuste en placa: 40 psig

Punto de ajuste encontrado: 35 psig

Observaciones: SER:1259 2" Bridada Auto-operada Modulante



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 24/01/2014 08:46:21p.m.

Fecha de aprobación: 12/02/2014 12:28:27p.m.

Elaborado por: Elioenai Cruz Berruecos

Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez