



IGASAMEX

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD

SISTEMA:	<u>Consumidora Parque Opción S.A. de C.V.</u>	PERIODO:	<u>05-Jan-2014 04-Jan-2015</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Elioenai Cruz Berruecos</u>	FRECUENCIA:	<u>ANUAL</u>	RO-011

Usuario: CASETA DE BAJA

Modelo: 9570P11075 MERCER

Punto de ajuste en placa: 105 psig

Punto de ajuste encontrado: 103 psig

Observaciones:

SER:90883 4x6" Piloteada modulante



Usuario: x - N - Gate México, S. de R.L. de C

Modelo: 9562L11085

Punto de ajuste en placa: 26 psig

Punto de ajuste encontrado: 24 psig

Observaciones:

SER: 90881 3x4 Bridada Piloteada modt



Usuario: INTERCONEXION

Modelo: Mercer 955221107S

Punto de ajuste en placa: 450 psig

Punto de ajuste encontrado: 447 psig

Observaciones:

SER:90882 2x3 Bridada Piloteada Modu



Usuario: Tostiricas Nieto, S.A de C.V.

Modelo: 91-51J11V76U1T

Punto de ajuste en placa: 40 psig

Punto de ajuste encontrado: 35 psig

Observaciones:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 05-Jan-2014

Fecha de aprobación: 15-Mar-2015

Elaborado por: Elioenai Cruz Berruecos

Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez