



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA: Industrializadora Oleofinos, S.A de C.V. PERIODO: 28-Aug-2013 27-Nov-2013 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Rolando Velazquez Ramirez FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-006**

**TAG1: PRV 01 OLEOFINOS**  
 Punto de ajuste: 590 psig Placa de datos: SI  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correcto  
 Estado fisico: Buen estado  
 Observaciones: Se encuentra funcionando correctamente

**TAG5: PRV05 OLEOFINOS**  
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: SI  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correcto  
 Estado fisico: Buen estado  
 Observaciones: Se encuentra funcionando correctamente

**TAG2: PRV02 OLEOFINOS**  
 Punto de ajuste: 300 psig Placa de datos: SI  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos  
 Estado fisico: Buen estado  
 Observaciones: Se encuentra funcionando correctamente

**TAG6: PRV06 OLEOFINOS**  
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: SI  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correcto  
 Estado fisico: Buen estado  
 Observaciones: Se encuentra funcionando correctamente

**TAG3: PRV03 OLEOFINOS**  
 Punto de ajuste: 590 psig Placa de datos: SI  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correcto  
 Estado fisico: Buen estado  
 Observaciones: Se encuentra funcionando correctamente

**TAG4: PRV04 OLEOFINOS**  
 Punto de ajuste: 300 psig Placa de datos: SI  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correcto  
 Estado fisico: Buen estado  
 Observaciones: Se encuentra funcionando correctamente

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 05-Jun-2014  
 Fecha de aprobación: 05-Jun-2014  
 Elaborado por: Rolando Velazquez Ramirez  
 Aprobado por: Neftalí López