



**IGASAMEX**

**REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA**

SISTEMA: JMIDORA VERACRUZANA CHINAMECA S. A.P.I. PERIODO: 28-May-2016 27-Nov-2016 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Alejandro Tolentino Reyes FRECUENCIA: SEMESTRAL **RO-007**

Equipo empleado: fluke  
 Fecha de calibración: 16/03/2016 12:00:00a.m.  
 Certificado de calibración: QELC 0113/16

**PERFIL DE POTENCIAL**


Numero: 1  
 Ubicación: ENTRADA INTERCONEXION  
 VCC-CSE (volts): -1.69  
 VCA-CSE (volts): 0.00  
 Observaciones:  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_



Numero: 2  
 Ubicación: PARTE MEDIA DE LA INTERCONEXION  
 VCC-CSE (volts): -1.73  
 VCA-CSE (volts): 0.00  
 Observaciones:  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_



Numero: 3  
 Ubicación: SALIDA A USUARIO OLEOFINOS  
 VCC-CSE (volts): -1.16  
 VCA-CSE (volts): 0.00  
 Observaciones:  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_



Numero: 4  
 Ubicación: SALIDA A USUARIO CAMPI  
 VCC-CSE (volts): -1.17  
 VCA-CSE (volts): 0.00  
 Observaciones:  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_



Numero: 5  
 Ubicación: USUARIO OLEOFINOS  
 VCC-CSE (volts): -1.16  
 VCA-CSE (volts): 0.00  
 Observaciones:  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_



Numero: 6  
 Ubicación: USUARIO CAMPI ALIMENTOS  
 VCC-CSE (volts): -1.04  
 VCA-CSE (volts): 0.00  
 Observaciones:  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_



**CONTINUIDAD ELECTRICA**

Usuario	Juntas de Micarta o Monoblock	Venteos o Encamisados	Observaciones
INTERCONEXION	JUNTAS MICARTA		OK
USUARIO OLEOFINOS	JUNTAS MICARTA		OK
USUARIO CAMPI ALIMENTOS	JUNTAS MICARTA		OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 26-Sep-2016  
 Fecha de aprobación: 27-Sep-2016  
 Elaborado por: Alejandro Tolentino Reyes  
 Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez