



IGASAMEX

**REPORTE DE VERIFICACIÓN DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD**

SISTEMA:	<u>MIDORA VERACRUZANA CHINAMECA S. A.P.I</u>	PERIODO:	<u>28-May-2015 27-May-2016</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Alejandro Tolentino Reyes</u>	FRECUENCIA:	<u>ANUAL</u>	RO-011


Usuario: INTERCONEXION OLEOFINOS

Modelo: MERCER VALVE CO., INC

Punto de ajuste en placa: 330 psig

Punto de ajuste encontrado: 330 psig

Observaciones: NINGUNA




Usuario: USUARIO OLEOFINOS

Modelo: MERCER VALVE CO., INC

Punto de ajuste en placa: 40 psig

Punto de ajuste encontrado: 40 psig

Observaciones: NINGUNA



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 28-May-2015

Fecha de aprobación: 20-May-2015

Elaborado por: Alejandro Tolentino Reyes

Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez