



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Soceni, S. A. de C. V.	PERIODO:	19-Nov-2012 18-Feb-2013	REV. 0
LLENADO POR:	Edgar Fernández	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG: 01 **AJEMEX (BIG COLA)**

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: 627 N/S 627-337
Se encuentra operando correcto.

TAG: 01 **MEDAM**

Punto de ajuste: 32 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: 627 N/S 627-142
Se encuentra operando correcto.

TAG: 01 **AUNDE**

Punto de ajuste: 37 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: EZR N/S 20966616
Se encuentra operando correcto.

TAG: 01 **SKYMATT**

Punto de ajuste: 45 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: 627 N/S 627-133
Se encuentra operando correcto.

TAG: 01 **FALANX**

Punto de ajuste: 42 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: 627 N/S 627-133
Se encuentra operando correcto.

TAG: 01 **SKYTEX**

Punto de ajuste: 52 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: EZR N/S 16485405
Se encuentra operando correcto.

TAG: 01 **INTERCONEXION**

Punto de ajuste: 300 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: N/S 44707
El regulador cuenta con slam shut integrada
Se encuentra operando correcto.

TAG: 01 **TEXTILES MYM**

Punto de ajuste: 60 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: 627 N/S 627-327
Se encuentra operando correcto.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: _____

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: Edgar Fernández

Aprobado por: Neftalí López



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Soceni, S. A. de C. V.	PERIODO:	19-Nov-2012 18-Feb-2013	REV. 0
LLENADO POR:	Edgar Fernández	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG: 02 **AJEMEX (BIG COLA)**

Punto de ajuste: 27 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: 627 N/S 627-337
Se encuentra operando correcto.

TAG: 02 **TEXTILES MYM**

Punto de ajuste: 54 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: 627 N/S 627-348
Se encuentra operando correcto.

TAG: 02 **AUNDE**

Punto de ajuste: 39 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: EZR N/S 20966617
Se encuentra operando correcto.

TAG: 02 **INTERCONEXION**

Punto de ajuste: 290 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: N/S 44706
El regulador cuenta con slam shut integrada
Se encuentra operando correcto.

TAG: 02 **SKYTEX**

Punto de ajuste: 47 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: EZR N/S 16485405
Se encuentra operando correcto.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: _____

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: Edgar Fernández

Aprobado por: Neftalí López