



**IGASAMEX**

**IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.**  
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS  
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

**REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS**

SISTEMA:	Atotonilco El Alto Jalisco	PERIODO:	11-Oct-2015	10-Jan-2016	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Luis Ramon Alcaraz Herrera	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		<b>RO-004</b>

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": Tequila Patron caseta cliente

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Detectable

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 5.00


4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 51.44

5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.0972

6.- Valor de referencia: 0.05

7.- Comentarios adicionales:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

8.- Evidencia:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

5,290

Fecha de registro: 09-Feb-2016

Fecha de aprobación: 10-Mar-2016

Elaborado por: Luis Ramon Alcaraz Herrera

Aprobado por: Jorge Alberto Morales Martínez



**IGASAMEX**

**IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.**  
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS  
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

**REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS**

SISTEMA:	Atotonilco El Alto Jalisco	PERIODO:	11-Oct-2015	10-Jan-2016	<b>REV. 0</b> <b>RO-004</b>
LLENADO POR:	Luis Ramon Alcaraz Herrera	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

5,290

Fecha de registro: 09-Feb-2016

Fecha de aprobación: 10-Mar-2016

Elaborado por: Luis Ramon Alcaraz Herrera

Aprobado por: Jorge Alberto Morales Martínez