

INSPECCIÓN MENSUAL DEL COMPRESOR



SISTEMA: Gas Natural Comprimido Queretaro PERIODO: 17-Dec-2015 16-Jan-2016

LLENADO POR: Ricardo Martinez Galicia FRECUENCIA: MENSUAL

Estación: DHL

- | | | |
|--|-------------------------------------|--|
| 1.- Se tomó la lectura de la cantidad de horas de operación actual del compresor. | <input checked="" type="checkbox"/> | Indique: <u>2130</u> |
| 2.- Se realizó recarga de aceite: | <input checked="" type="checkbox"/> | Indique: <u>Se adiciono aceite</u> |
| - BAUER OIL-0021: | <input type="checkbox"/> | Indique: _____ |
| - BAUER OIL-0018: | <input checked="" type="checkbox"/> | Indique: <u>1 litro</u> |
| - Otro: | <input type="checkbox"/> | Indique: _____ |
| 3.- La Presión de trabajo del aceite se encuentra entre 30 - 75 psi: | <input checked="" type="checkbox"/> | Indique: <u>70 psi</u> |
| 4.- El aceite se encuentra en buenas condiciones (visual): | <input checked="" type="checkbox"/> | Indique: <u>Se encuentra en buenas condi</u> |
| 5.- El nivel actual del aceite en la mirilla es adecuado: | <input checked="" type="checkbox"/> | Indique: <u>Adecuado</u> |
| 6.- Se revisó el paro automático en la presión final de llenado a 3600 psi: | <input checked="" type="checkbox"/> | Indique: <u>El paro es adecuado</u> |
| 7.- Se revisó el funcionamiento del drenado automático de los condensados durante la operación del compresor. (Se escuchó el buen funcionamiento): | <input checked="" type="checkbox"/> | Indique: <u>Funciona correctamente</u> |
| 8.- Se drenaron los tanques de condensados (Cantidad aproximada): | <input checked="" type="checkbox"/> | Cantidad: <u>40 ml</u> |
| 9.- Se revisó la tubería y conexiones de fuga dando apriete general. (Ver reporte de fugas): | <input checked="" type="checkbox"/> | Indique: <u>Se dio apriete general</u> |
| 10.- Se revisó el buen estado físico de las mangueras de llenado (transferencia): | <input checked="" type="checkbox"/> | Indique: <u>en buenas condiciones</u> |
| 11.- Se hizo limpieza general: | <input checked="" type="checkbox"/> | Indique: <u>Zona limpia</u> |
| 12.- Comentarios: | | |
| En condiciones de frio (1° C) la presión final de paro automatico se realiza a 3230 Psi | | |
| _____ | | |
| _____ | | |

13.- Evidencia



Fecha de registro: 26-Feb-2016

Fecha de aprobación: 22-Mar-2016

Elaborado por: Ricardo Martinez Galicia

Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.

BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

INSPECCIÓN MENSUAL DEL COMPRESOR

SISTEMA: Gas Natural Comprimido Queretaro PERIODO: 17-Dec-2015 16-Jan-2016

LLENADO POR: Ricardo Martinez Galicia FRECUENCIA: MENSUAL

Fecha de registro: 26-Feb-2016

Fecha de aprobación: 22-Mar-2016

Elaborado por: Ricardo Martinez Galicia

Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez