



**IGASAMEX**

**REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA**

SISTEMA:	Gas Natural Comprimido Queretaro	PERIODO:	17-Dec-2015 16-Jun-2016	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Ricardo Martinez Galicia	FRECUENCIA:	<b>SEMESTRAL</b>	<b>RO-007</b>

Equipo empleado: Fluke  
 Fecha de calibración: 20/01/2016 12:00:00a.m.  
 Certificado de calibración: 10 12 2015

**PERFIL DE POTENCIAL**


Numero: 1  
 Ubicación: DHL  
 VCC-CSE (volts): -0.40  
 VCA-CSE (volts): 37.70  
 Observaciones:  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_



Numero: 2  
 Ubicación: DHL  
 VCC-CSE (volts): -1.48  
 VCA-CSE (volts): 13.50  
 Observaciones:  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_



Numero: 3  
 Ubicación: DHL  
 VCC-CSE (volts): -1.45  
 VCA-CSE (volts): 5.10  
 Observaciones:  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_



**CONTINUIDAD ELECTRICA**

Usuario	Juntas de Micarta o Monoblock	Venteos o Encamisados	Observaciones
DHL	ok	ok	Todo bien
DHL	ok	ok	Potencial erroneo debido a una junta no aislante
DHL	ok	ok	Todo bien

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 20-Jan-2016  
 Fecha de aprobación: 20-Jan-2016  
 Elaborado por: Ricardo Martinez Galicia  
 Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez