



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Texmegas, S. A. de C. V.	PERIODO:	26-Feb-2013 25-May-2013	REV. 0
LLENADO POR:	Neftalí López	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG: PRV-001 INTERCONEXION

Punto de ajuste: 370 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: SIN PROBLEMAS PARA UNA CORRECTA OPERACION

TAG: PRV-005 ILG

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: SIN PROBLEMAS PARA UNA CORRECTA OPERACION

TAG: PRV-002 INTERCONEXION

Punto de ajuste: 250 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: SIN PROBLEMAS PARA UNA CORRECTA OPERACION

TAG: PRV-006 ILG

Punto de ajuste: 27 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: SIN PROBLEMAS PARA UNA CORRECTA OPERACION

TAG: PRV-003 INTERCONEXION

Punto de ajuste: 370 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: SIN PROBLEMAS PARA UNA CORRECTA OPERACION

TAG: PRV-007 GLOBAL DENIM

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: SIN PROBLEMAS PARA UNA CORRECTA OPERACION

TAG: PRV-004 INTERCONEXION

Punto de ajuste: 245 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: SIN PROBLEMAS PARA UNA CORRECTA OPERACION

TAG: PRV-008 GLOBAL DENIM

Punto de ajuste: 27 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: SIN PROBLEMAS PARA UNA CORRECTA OPERACION

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: _____

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: Neftalí López

Aprobado por: Hernán Arias Morales



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Texmegas, S. A. de C. V.	PERIODO:	26-Feb-2013 25-May-2013	REV. 0
LLENADO POR:	Neftalí López	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG: PRV-009 OXIQUIMICA

Punto de ajuste: 29 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: SIN PROBLEMAS PARA UNA CORRECTA OPERACION

TAG: PRV-010 OXIQUIMICA

Punto de ajuste: 26 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: SIN PROBLEMAS PARA UNA CORRECTA OPERACION

TAG: PRV-011 RASSINI

Punto de ajuste: 45 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: SIN PROBLEMAS PARA UNA CORRECTA OPERACION

TAG: PRV-012 RASSINI

Punto de ajuste: 42 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: SIN PROBLEMAS PARA UNA CORRECTA OPERACION

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: _____

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: Neftalí López

Aprobado por: Hernán Arias Morales