



REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS

SISTEMA:	<u>Gas Purepecha, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Mayo 2012</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Jose Antonio Villegas Ruiz</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	RO-004

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": Caseta de baja

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Detectable

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 0.40 gal

4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 49.07 MMCF

5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.01 gal/MMCF

6.- Valor de referencia: 0.05 gal/MMCF

7.- Comentarios adicionales:

Se realizaron ajustes operativos para llegar al valor de referencia de dosificación de mercaptano

8.- Evidencia:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 02/05/2012 05:37:14p.m.
 Fecha de aprobación: 28/06/2012 09:59:25a.m.
 Elaborado por: Jose Antonio Villegas Ruiz
 Aprobado por: Bernardo Ortega Vidal