



**REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS**

SISTEMA:	<u>Gas Purepecha, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Mayo 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Jose Antonio Villegas Ruiz</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	RO-004

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": Caseta de baja

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Detectable

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 3.100000 gal

4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 55.890000 MMCF

5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.060000 gal/MMCF

6.- Valor de referencia: 0.05 gal/MMCF

7.- Comentarios adicionales:

Cumple con la relación recomendada

---



---



---

8.- Evidencia:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 02/06/2013 04:19:44p.m.  
 Fecha de aprobación: 03/06/2013 01:44:48p.m.  
 Elaborado por: Jose Antonio Villegas Ruiz  
 Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez