



REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS

SISTEMA:	<u>Gas Purepecha, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Noviembre 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Jose Antonio Villegas Ruiz</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	RO-004

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": Caseta de baja

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Ausencia

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 0.4000000 gal

4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 47.9300000 MMCF

5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.0100000 gal/MMCF

6.- Valor de referencia: 0.05 gal/MMCF

7.- Comentarios adicionales:

Se terminó el mercaptano

8.- Evidencia:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 01/12/2013 08:05:57a.m.
 Fecha de aprobación: 05/02/2014 11:37:46a.m.
 Elaborado por: Jose Antonio Villegas Ruiz
 Aprobado por: Mateo Guapo Cerca



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS

SISTEMA: Gas Purepecha, S. A. de C. V. PERIODO: Noviembre 2013 REV. 0
LLENADO POR: Jose Antonio Villegas Ruiz FRECUENCIA: TRIMESTRAL RO-004

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 01/12/2013 08:05:57a.m.
Fecha de aprobación: 05/02/2014 11:37:46a.m.
Elaborado por: Jose Antonio Villegas Ruiz
Aprobado por: Mateo Guapo Cerca