



IGASAMEX

REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS

SISTEMA:	Gas Purepecha, S. A. de C. V.	PERIODO:	28-May-2016 27-Aug-2016	REV. 0
LLENADO POR:	Jose Antonio Villegas Ruiz	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-004

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": Caseta de Baja Parque Industria

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Detectable

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 1.50

4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 76.82

5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.0195


6.- Valor de referencia: 0.05

7.- Comentarios adicionales:

Se necesita recarga de mercaptano. Por programar

Nivel=0.8 galones

8.- Evidencia:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

6,016

Fecha de registro: 29-Aug-2016

Fecha de aprobación: 27-Oct-2016

Elaborado por: Jose Antonio Villegas Ruiz

Aprobado por: Jorge Alberto Morales Martínez




IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS

SISTEMA:	Gas Purepecha, S. A. de C. V.	PERIODO:	28-May-2016	27-Aug-2016	REV. 0 RO-004
LLENADO POR:	Jose Antonio Villegas Ruiz	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

6,016

Fecha de registro: 29-Aug-2016

Fecha de aprobación: 27-Oct-2016

Elaborado por: Jose Antonio Villegas Ruiz

Aprobado por: Jorge Alberto Morales Martínez