



IGASAMEX

REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS

SISTEMA:	Gas Purepecha, S. A. de C. V.	PERIODO:	28-Nov-2014 27-Feb-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Jose Antonio Villegas Ruiz	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-004

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": Caseta de Baja

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Detectable

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 3.70

4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 66.96

5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.0553

6.- Valor de referencia: 0.05

7.- Comentarios adicionales:

Se recargó mercaptano el 13 de diciembre 2014

8.- Evidencia:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

4,926

Fecha de registro: 19-Oct-2015

Fecha de aprobación: 20-Nov-2015

Elaborado por: Jose Antonio Villegas Ruiz

Aprobado por: Mateo Guapo Cerca



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS

SISTEMA:	Gas Purepecha, S. A. de C. V.	PERIODO:	28-Nov-2014	27-Feb-2015	REV. 0 RO-004
LLENADO POR:	Jose Antonio Villegas Ruiz	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

4,926

Fecha de registro: 19-Oct-2015

Fecha de aprobación: 20-Nov-2015

Elaborado por: Jose Antonio Villegas Ruiz

Aprobado por: Mateo Guapo Cerca