



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	Gas Purepecha, S. A. de C. V.	PERIODO:	28-Feb-2015 27-May-2015	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Jose Antonio Villegas Ruiz	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-006</b>

**TAG1:** PCV 1.1 INTERCONEXIÓN

Punto de ajuste: 280 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: OK

**TAG2:** PCV 1.2 INTERCONEXIÓN

Punto de ajuste: 280 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: OK

**TAG3:** PCV 2.1 CASETA BAJA

Punto de ajuste: 100 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: OK

**TAG4:** PCV 2.2 CASETA BAJA

Punto de ajuste: 100 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 07-May-2015

**Fecha de aprobación:** 25-Aug-2015

**Elaborado por:** Jose Antonio Villegas Ruiz

**Aprobado por:** Mateo Guapo Cerca



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	Gas Purepecha, S. A. de C. V.	PERIODO:	28-Feb-2015 27-May-2015	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Jose Antonio Villegas Ruiz	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-006</b>

**TAG5:** PCV 3.1 TRON HERMANOS, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 43 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: OK

---



---

**TAG6:** PCV 3.2 TRON HERMANOS, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 43 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: OK

---



---

**TAG7:** PCV 4.1 INDUSTRIAL LA FAMA, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 45 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: OK

---



---

**TAG8:** PCV 4.2 INDUSTRIAL LA FAMA, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 45 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: OK

---



---

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 07-May-2015

**Fecha de aprobación:** 25-Aug-2015

**Elaborado por:** Jose Antonio Villegas Ruiz

**Aprobado por:** Mateo Guapo Cerca



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	Gas Purepecha, S. A. de C. V.	PERIODO:	28-Feb-2015 27-May-2015	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Jose Antonio Villegas Ruiz	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-006</b>

**TAG9:** PCV 5.1 AGRO METALICA MICHOACANA, S.A. DE C.V.  
 Punto de ajuste: 40 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO  
 Estado fisico: Buen Estado  
 Observaciones: OK

**TAG10:** PCV 6.1 GS ALIMENTOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.  
 Punto de ajuste: 35 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO  
 Estado fisico: Buen Estado  
 Observaciones: OK

**TAG11:** PCV 6.2 GS ALIMENTOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.  
 Punto de ajuste: 35 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO  
 Estado fisico: Buen Estado  
 Observaciones: OK

**TAG12:** PCV 7.1 INDUSTRIAS CARI, S.A.  
 Punto de ajuste: 10 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO  
 Estado fisico: Buen Estado  
 Observaciones: OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 07-May-2015  
 Fecha de aprobación: 25-Aug-2015  
 Elaborado por: Jose Antonio Villegas Ruiz  
 Aprobado por: Mateo Guapo Cerca



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	Gas Purepecha, S. A. de C. V.	PERIODO:	28-Feb-2015 27-May-2015	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Jose Antonio Villegas Ruiz	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-006</b>

**TAG13:** PCV 8.1 MINERIA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 40 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: OK

---



---



---

**TAG14:** PCV 9.1 DEACERO, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 32 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: OK

---



---



---

**TAG15:** PCV 9.2 DEACERO, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 32 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: OK

---



---



---

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 07-May-2015

**Fecha de aprobación:** 25-Aug-2015

**Elaborado por:** Jose Antonio Villegas Ruiz

**Aprobado por:** Mateo Guapo Cerca