



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

| | | | | |
|--------------|-------------------------------|-------------|-------------------------|---------------|
| SISTEMA: | Gas Purepecha, S. A. de C. V. | PERIODO: | 28-May-2015 27-Aug-2015 | REV. 0 |
| LLENADO POR: | Jose Antonio Villegas Ruiz | FRECUENCIA: | TRIMESTRAL | RO-006 |

TAG1: PCV 1.1 INTERCONEXIÓN

Punto de ajuste: 280 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: OK

TAG2: PCV 1.2 INTERCONEXIÓN

Punto de ajuste: 280 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: OK

TAG3: PCV 2.1 CASETA BAJA

Punto de ajuste: 90 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: OK

TAG4: PCV 2.1 CASETA BAJA

Punto de ajuste: 90 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: OK

| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL | Formato nuevo | Nov-11 |
| | | |

Fecha de registro: 15-Jul-2015

Fecha de aprobación: 25-Aug-2015

Elaborado por: Jose Antonio Villegas Ruiz

Aprobado por: Mateo Guapo Cerca



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA: Gas Purepecha, S. A. de C. V. PERIODO: 28-May-2015 27-Aug-2015 REV. 0
LLENADO POR: Jose Antonio Villegas Ruiz FRECUENCIA: TRIMESTRAL RO-006

TAG5: PCV 3.1 TRON HERMANOS, S.A. DE C.V.
Punto de ajuste: 43 psig Placa de datos: Si
Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO
Estado fisico: Buen Estado
Observaciones: OK

TAG6: PCV 3.2 TRON HERMANOS, S.A. DE C.V.
Punto de ajuste: 43 psig Placa de datos: Si
Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO
Estado fisico: Buen Estado
Observaciones: By-pass del medidor

TAG7: PCV 4.1 INDUSTRIAL LA FAMA, S.A. DE C.V.
Punto de ajuste: 45 psig Placa de datos: Si
Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO
Estado fisico: Buen Estado
Observaciones: OK

TAG8: PCV 4.2 INDUSTRIAL LA FAMA, S.A. DE C.V.
Punto de ajuste: 45 psig Placa de datos: Si
Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO
Estado fisico: Buen Estado
Observaciones: By-pass del medidor

Table with 3 columns: Rev. No./ Resp., Descripción, Fecha. Row 1: 0/OUL, Formato nuevo, Nov-11

Fecha de registro: 15-Jul-2015
Fecha de aprobación: 25-Aug-2015
Elaborado por: Jose Antonio Villegas Ruiz
Aprobado por: Mateo Guapo Cerca



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

| | | | | |
|--------------|-------------------------------|-------------|-------------------------|---------------|
| SISTEMA: | Gas Purepecha, S. A. de C. V. | PERIODO: | 28-May-2015 27-Aug-2015 | REV. 0 |
| LLENADO POR: | Jose Antonio Villegas Ruiz | FRECUENCIA: | TRIMESTRAL | RO-006 |

TAG9: PCV 5.1 AGRO METALICA MICHOACANA, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 40 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: Se realizó mantenimiento durante este periodo

TAG10: PCV 6.1 GS ALIMENTOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 35 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: OK

TAG11: PCV 6.2 GS ALIMENTOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 35 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: OK

TAG12: PCV 7.1 INDUSTRIAS CARI, S.A.

Punto de ajuste: 10 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: Se realizó mantenimiento durante este periodo

| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL | Formato nuevo | Nov-11 |

Fecha de registro: 15-Jul-2015

Fecha de aprobación: 25-Aug-2015

Elaborado por: Jose Antonio Villegas Ruiz

Aprobado por: Mateo Guapo Cerca



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

| | | | | |
|--------------|-------------------------------|-------------|-------------------------|---------------|
| SISTEMA: | Gas Purepecha, S. A. de C. V. | PERIODO: | 28-May-2015 27-Aug-2015 | REV. 0 |
| LLENADO POR: | Jose Antonio Villegas Ruiz | FRECUENCIA: | TRIMESTRAL | RO-006 |

TAG13: PCV 8.1 MINERIA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 40 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: Se realizó mantenimiento durante este periodo

TAG14: PCV 9.1 DEACERO, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 32 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: OK

TAG15: PCV 9.2 DEACERO, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 32 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: OK

| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL | Formato nuevo | Nov-11 |

Fecha de registro: 15-Jul-2015

Fecha de aprobación: 25-Aug-2015

Elaborado por: Jose Antonio Villegas Ruiz

Aprobado por: Mateo Guapo Cerca