



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Gas Purepecha, S. A. de C. V.	PERIODO:	28-Aug-2015 27-Nov-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Jose Antonio Villegas Ruiz	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG1: PCV 1.1 INTERCONEXIÓN

Punto de ajuste: 280 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No Sello del piloto y regulador: Correcto

Estado fisico: En buen estado

Observaciones: Buen arranque

TAG2: PCV 1.2 INTERCONEXIÓN

Punto de ajuste: 280 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No Sello del piloto y regulador: Correcto

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: Buen arranque

TAG3: PCV 2.1 CASETA BAJA

Punto de ajuste: 90 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No Sello del piloto y regulador: Correcto

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: OK

TAG4: PCV 2.2 CASETA BAJA

Punto de ajuste: 90 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No Sello del piloto y regulador: Correcto

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 10-Sep-2015

Fecha de aprobación: 20-Nov-2015

Elaborado por: Jose Antonio Villegas Ruiz

Aprobado por: Mateo Guapo Cerca



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Gas Purepecha, S. A. de C. V.	PERIODO:	28-Aug-2015 27-Nov-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Jose Antonio Villegas Ruiz	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG5: PCV 3.1 TRON HERMANOS, S.A. DE C.V.
 Punto de ajuste: 43 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No Sello del piloto y regulador: Correcto
 Estado fisico: Buen Estado
 Observaciones: OK

TAG6: PCV 3.2 TRON HERMANOS, S.A. DE C.V.
 Punto de ajuste: 43 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No Sello del piloto y regulador: Correcto
 Estado fisico: Buen Estado
 Observaciones: By-pass del medidor

TAG7: PCV 4.1 INDUSTRIAL LA FAMA, S.A. DE C.V.
 Punto de ajuste: 45 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No Sello del piloto y regulador: Correcto
 Estado fisico: Buen Estado
 Observaciones: OK

TAG8: PCV 4.2 INDUSTRIAL LA FAMA, S.A. DE C.V.
 Punto de ajuste: 45 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No Sello del piloto y regulador: Correcto
 Estado fisico: Buen Estado
 Observaciones: By-pass del medidor

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 10-Sep-2015
Fecha de aprobación: 20-Nov-2015
Elaborado por: Jose Antonio Villegas Ruiz
Aprobado por: Mateo Guapo Cerca



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Gas Purepecha, S. A. de C. V.	PERIODO:	28-Aug-2015 27-Nov-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Jose Antonio Villegas Ruiz	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG9: PCV 5.1 AGRO METALICA MICHOACANA, S.A. DE C.V.
 Punto de ajuste: 40 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No Sello del piloto y regulador: Correcto
 Estado fisico: Buen Estado
 Observaciones: OK

TAG10: PCV 6.1 GS ALIMENTOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.
 Punto de ajuste: 35 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No Sello del piloto y regulador: Correcto
 Estado fisico: Buen Estado
 Observaciones: OK

TAG11: PCV 6.2 GS ALIMENTOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.
 Punto de ajuste: 35 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No Sello del piloto y regulador: Correcto
 Estado fisico: Buen Estado
 Observaciones: OK

TAG12: PCV 7.1 INDUSTRIAS CARI, S.A.
 Punto de ajuste: 10 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No Sello del piloto y regulador: Correcto
 Estado fisico: Buen Estado
 Observaciones: OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 10-Sep-2015
Fecha de aprobación: 20-Nov-2015
Elaborado por: Jose Antonio Villegas Ruiz
Aprobado por: Mateo Guapo Cerca



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Gas Purepecha, S. A. de C. V.	PERIODO:	28-Aug-2015 27-Nov-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Jose Antonio Villegas Ruiz	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG13: PCV 8.1 MINERIA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 40 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No Sello del piloto y regulador: Correcto

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: OK

TAG14: PCV 9.1 DEACERO, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No Sello del piloto y regulador: Correcto

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: OK

TAG15: PCV 9.2 DEACERO, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No Sello del piloto y regulador: Correcto

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 10-Sep-2015

Fecha de aprobación: 20-Nov-2015

Elaborado por: Jose Antonio Villegas Ruiz

Aprobado por: Mateo Guapo Cerca