



REPORTE SEMANAL DE CONDICIONES DE OPERACIÓN

IGASAMEX

Sistema: Gas Industrial de Tepejé, S. A. de C. V.	Periodo: 23-Aug-2004 al 22-Nov-2004	REV. 0 RO-CO-01
Estación: [076-000] - Interconexión	Ficha: RO-006-096-000-M3-56	
Cliente: AGRICOLA ZARATTINI, S.A. DE C.V.	Año: 2014 Mes: Marzo	

Semana: 01-07

Presión a la Entrada de ERM (PSIG)

Parámetro	Fecha de Evento	Operación	Diseño	% Desviación	Comentarios
Máximo	01-Mar-2014	3,562.08	6,000.00	0.59	
Mínimo	01-Mar-2014	3,422.88	6,000.00	0.57	
Promedio	01-Mar-2014	3,569.46	6,000.00	0.59	

Temperatura a la Entrada de ERM (°C)

Parámetro	Fecha de Evento	Operación	Diseño	% Desviación	Comentarios
Máximo	01-Mar-2014	21.55	60.00	0.36	
Mínimo	01-Mar-2014	16.68	60.00	0.28	
Promedio	01-Mar-2014	18.78	60.00	0.31	

Flujo de la ERM (m3/hr)

Parámetro	Fecha de Evento	Operación	Diseño	% Desviación	Comentarios
Máximo	01-Mar-2014	936.39	11,112.21	0.08	
Mínimo	01-Mar-2014	638.39	11,112.21	0.06	
Promedio	01-Mar-2014	740.86	11,112.21	0.07	

Balance Volumétrico (m3/semana)

Interconexión (m3)	Usuarios	% Desviación	Comentarios
0.00	0	1.36	Cumple

Hugo Vicente Gonzalez Torres

Elaboró Operador : 24-Mar-2014

Carlos Alfredo Fernandez Hernandez

Revisó Jefe de Operaciones : 24-Mar-2014