



REPORTE SEMANAL DE CONDICIONES DE OPERACIÓN

IGASAMEX

Sistema: Gas Purepecha, S. A. de C. V.	Periodo: 29-Mar-2014 al 28-Apr-2014	REV. 0 RO-CO-01
Estación: [076-037] - Tron	Ficha: RO-CO-01-076-037-M1-173	
Cliente: TRON HERMANOS, S.A. DE C.V.	Año: 2014 Mes: Abril	

Semana: 01-07

Presión a la Entrada de ERM (PSIG)

Parámetro	Fecha de Evento	Operación	Diseño	% Desviación	Comentarios
Máximo	08-Apr-2014	90.81	100.00	0.91	Cumple
Mínimo	08-Apr-2014	90.17	100.00	0.90	Cumple
Promedio	08-Apr-2014	90.50	100.00	0.90	Cumple

Temperatura a la Entrada de ERM (°C)

Parámetro	Fecha de Evento	Operación	Diseño	% Desviación	Comentarios
Máximo	08-Apr-2014	23.80	60.00	0.40	Cumple
Mínimo	08-Apr-2014	18.60	60.00	0.31	Cumple
Promedio	08-Apr-2014	20.90	60.00	0.35	Cumple

Flujo de la ERM (m3/hr)

Parámetro	Fecha de Evento	Operación	Diseño	% Desviación	Comentarios
Máximo	08-Apr-2014	0.00	450.00	0.00	Los archivos del MC no registran flujos instantaneos
Mínimo	08-Apr-2014	0.00	450.00	0.00	Los archivos del MC no registran flujos instantaneos
Promedio	08-Apr-2014	0.00	450.00	0.00	Los archivos del MC no registran flujos instantaneos

Balance Volumétrico (m3/semana)

Interconexión (m3)	Usuarios	% Desviación	Comentarios
0.00	0	0.00	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 08-Apr-2014

Fecha de aprobación: 21-May-2014

Elaborado por: Jose Antonio Villegas Ruiz

Autorizado por: Mateo Guapo Cerca