



**IGASAMEX**

**REPORTE DE PAROS DE SUMINISTRO**

SISTEMA:	<u>Gas Purepecha, S. A. de C. V.</u>	FECHA DEL PARO:	<u>08/11/2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Jose Antonio Villegas Ruiz</u>			RO-017

Usuario DeAcero Morelia  
 afectado: \_\_\_\_\_

Tipo de paro: Programado Otro: \_\_\_\_\_

Causa del paro: Otro (describa) Otro: Reparación de fuga en acometida del cliente

**Descripción del paro:**

Se paró para reparación de fuga en la acometida al cliente. No se encontró el punto de la fuga por lo que se le propuso a cliente una acometida nueva, que se realizará durante la siguiente semana

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**Tiempo de paro**

<b>Inicio:</b>	<b>Fin:</b>	<b>Total (hrs):</b>
<u>08/11/2013 08:00a.m.</u>	<u>08/11/2013 01:00p.m.</u>	<u>5.00</u>

<b>Tiempo de respuesta del Operador (min):</b>	<b>Volumen de gas que no se transportó (m3):</b>
<u>300</u>	<u>787.00</u>

**Comentarios:**

Se estima próxima libranza para cambio de dirección de acometida al 15 de noviembre de 2013

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>May-12</u>

Fecha de registro: 21/11/2013 05:40:24p.m.  
 Fecha de aprobación: 29/11/2013 08:29:30a.m.  
 Elaborado por: Jose Antonio Villegas Ruiz  
 Aprobado por: Mateo Guapo Cerca