



**REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS**

SISTEMA:	<u>Gas Industrial de Tepejí, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Junio 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Hugo Vicente Gonzalez Torres</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	RO-004

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": Se realiza la prueba Snif en el tren de regulacion de la caseta del cliente Mecanor

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Detectable

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 0.200000 gal

4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 8.800000 MMCF

5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.020000 gal/MMCF

6.- Valor de referencia: 0.05 gal/MMCF

7.- Comentarios adicionales:

Al finalizar la prueba sniff se afirma que el nivel de odorización es el adecuado

8.- Evidencia:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 02/07/2013 11:34:10p.m.  
 Fecha de aprobación: 06/08/2013 11:52:39a.m.  
 Elaborado por: Hugo Vicente Gonzalez Torres  
 Aprobado por: Carlos Alfredo Fernandez Hernandez