



SISTEMA:	Gas Industrial de Tepejé, S. A. de C. V.	PERIODO:	Junio 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Hugo Vicente Gonzalez Torres	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Galletas de Calidad

Revisión de instalaciones:

Letreros	Buen estado
Pararrayos	Buen estado
Sistema de tierras	Buenas condiciones
Bardas y puertas	Buenas condiciones
Pintura de tubería	Buen estado
Paneles solares	Limpio y en buen estado
Sopotería	Buen estado
Manómetros	Buen estado
Área en general	Limpia y deshierbada



Extintores:

Estado físico	Buenas condiciones
Nivel de presión	Adecuado
Fecha de llenado	08/03/2013
Proximo llenado	08/03/2014
Observaciones:	Ninguna

Usuario: Interconexión

Revisión de instalaciones:

Letreros	Nuevos
Pararrayos	Buen estado
Sistema de tierras	Buenas condiciones
Bardas y puertas	Recien reparadas y pintadas
Pintura de tubería	Nueva
Paneles solares	Limpios y en buen estado
Sopotería	Recien reparada y pintada
Manómetros	Buen estado
Área en general	Excelentes condiciones



Extintores:

Estado físico	Buenas condiciones
Nivel de presión	Adecuado
Fecha de llenado	08/03/2013
Proximo llenado	08/03/2014
Observaciones:	En abril se realizaron trabajos de restauración y pintado de bardas y puertas, así mismo se hizo Sand Blast de tubería y sopotería y posteriormente se pintaron.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 02/07/2013 10:01:53a.m.

Fecha de aprobación: 08/07/2013 03:42:41p.m.

Elaborado por: Hugo Vicente Gonzalez Torres

Aprobado por: Carlos Alfredo Fernandez Hernandez



SISTEMA:	Gas Industrial de Tepejé, S. A. de C. V.	PERIODO:	Junio 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Hugo Vicente Gonzalez Torres	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Mecanor Tapsa

Revisión de instalaciones:

Letreros	Buen estado
Pararrayos	Buen estado
Sistema de tierras	Buenas condiciones
Bardas y puertas	Buenas condiciones
Pintura de tubería	Buen estado
Paneles solares	Limpio y en buen estado
Sopotería	Buen estado
Manómetros	Buen estado
Área en general	Limpia y deshierbada



Extintores:

Estado físico	Buenas condiciones
Nivel de presión	Adecuado
Fecha de llenado	08/03/2013
Proximo llenado	08/03/2014
Observaciones:	Ninguna

Usuario: Procter & Gamble

Revisión de instalaciones:

Letreros	Buen estado
Pararrayos	Buen estado
Sistema de tierras	Buenas condiciones
Bardas y puertas	Buenas condiciones
Pintura de tubería	Buen estado
Paneles solares	Limpios y en buen estado
Sopotería	Buen estado
Manómetros	Buen estado
Área en general	Limpia y deshierbada



Extintores:

Estado físico	Buenas condiciones
Nivel de presión	Adecuado
Fecha de llenado	08/03/2013
Proximo llenado	08/03/2014
Observaciones:	Ninguna

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 02/07/2013 10:01:53a.m.
Fecha de aprobación: 08/07/2013 03:42:41p.m.
Elaborado por: Hugo Vicente Gonzalez Torres
Aprobado por: Carlos Alfredo Fernandez Hernandez