



SISTEMA:	<u>Gas Industrial de Tepejí, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Junio 2012</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Hugo Vicente Gonzalez Torres</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	RO-004

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": Se realiza la prueba "Snif" en el filtro Y de la caseta del cliente Galletas de Calidad

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Detectable

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 0.30 gal

4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 1.18 MMCF

5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.25 gal/MMCF

6.- Valor de referencia: 0.05 gal/MMCF

7.- Comentarios adicionales:

Se realizo la prueba "Snif" en el filtro Y del cliente Galletas de Calidad con el cual se detecto el olor del mercaptano en el gas.

8.- Evidencia:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 02/07/2012 06:34:50p.m.
 Fecha de aprobación: 03/07/2012 09:23:14p.m.
 Elaborado por: Hugo Vicente Gonzalez Torres
 Aprobado por: Carlos Alfredo Fernandez Hernandez