



IGASAMEX

REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS

SISTEMA:	Gas Industrial de Tepejé, S. A. de C. V.	PERIODO:	30-Sep-2013 30-Dec-2013	REV. 0
LLENADO POR:	Hugo Vicente Gonzalez Torres	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-004

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": Se realiza la prueba "Snif" en el

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Detectable

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 0.20

4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 6.06

5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.03

6.- Valor de referencia: 0.05

7.- Comentarios adicionales:

Se determina adecuado el nivel de odorización al finalizar prueba "sniff".

8.- Evidencia:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: _____

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: _____

Aprobado por: _____