



IGASAMEX

REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS

SISTEMA:	Gas Industrial de Tepej, S. A. de C. V.	PERIODO:	23-Jun-2015 22-Sep-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Hugo Vicente Gonzalez Torres	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-004

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": Interconexión

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Detectable

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 0.20

4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 13.25

5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.0151

6.- Valor de referencia: 0.05

7.- Comentarios adicionales:

Se realiza prueba "Sniff" afuera de la caseta de interconexión y se decide buena odorización.

8.- Evidencia:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

5,699

Fecha de registro: 03-Apr-2016
Fecha de aprobación: 19-Apr-2016
Elaborado por: Hugo Vicente Gonzalez Torres
Aprobado por: Neftalí López



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS

SISTEMA:	Gas Industrial de Tepejí, S. A. de C. V.	PERIODO:	23-Jun-2015	22-Sep-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Hugo Vicente Gonzalez Torres	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		RO-004



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

5,699

Fecha de registro: 03-Apr-2016

Fecha de aprobación: 19-Apr-2016

Elaborado por: Hugo Vicente Gonzalez Torres

Aprobado por: Neftalí López