



IGASAMEX

REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS

SISTEMA:	Igasamex San José Iturbide S. de R. L. de C. V.	PERIODO:	30-Jun-2013	30-Sep-2013	REV. 0
LLENADO POR:	Elioenai Cruz Berruecos	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		RO-004

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": Inland

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Detectable

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 1.00

4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 145.00

5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.01

6.- Valor de referencia: 0.05

7.- Comentarios adicionales:

8.- Evidencia:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

1,264

Fecha de registro: _____
Fecha de aprobación: _____
Elaborado por: Elioenai Cruz Berruecos
Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez