



IGASAMEX

REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS

SISTEMA:	Igasamex San José Iturbide S. de R. L. de C. V.	PERIODO:	23-Mar-2016	22-Jun-2016	REV. 0
LLENADO POR:	Elioenai Cruz Berruecos	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		RO-004

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": Inland

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Levemente detectable

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 0.50

4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 140.40

5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.0036

6.- Valor de referencia: 0.05

7.- Comentarios adicionales:

la dosificacion es por medio de la valvula estrangulada

8.- Evidencia:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

6,461

Fecha de registro: 12-Sep-2016

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: Elioenai Cruz Berruecos

Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS

SISTEMA: Igasamex San José Iturbide S. de R. L. de C. V. PERIODO: 23-Mar-2016 22-Jun-2016
LLENADO POR: Elioenai Cruz Berruecos FRECUENCIA: TRIMESTRAL

REV. 0
RO-004



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

6,461

Fecha de registro: 12-Sep-2016

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: Elioenai Cruz Berruecos

Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez