



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA: Igasmex San José Iturbide S. de R. L. de C. V. PERIODO: Junio 2012 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Elioenai Cruz Berruecos FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-006**

**TAG:** PCV - 1-CP CALDERAS  
 Punto de ajuste: 64 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: Línea No. 1 de regulación  
Fisher 627 Tamaño: 1" 35 - 80 psig  
3/8" No. Serie: 627-494

**TAG:** PCV - 1-IN INLAND  
 Punto de ajuste: 20 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: Línea No. 1 de regulación  
Fisher 627 Tamaño: 1" 15 - 40 psig  
1/2" 20 PIG No. Serie: 627-1143

**TAG:** PCV - 2-CP CALDERAS  
 Punto de ajuste: 60 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: Línea No. 2 de regulación  
Fisher 627 Tamaño: 1" 35 - 80 psig  
3/8" No. Serie: 627-494

**TAG:** PCV - 1-LR INOPHOS  
 Punto de ajuste: 64 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: Línea No. 1 de regulación  
Fisher 627 Tamaño: 2" 35 - 80 psig  
3/16" No. Serie: 627-1281

**TAG:** PCV - 1-CO CO-GENERACION  
 Punto de ajuste: 310 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: Línea 1. DE REGULACION Fisher  
EZR Tamaño: 2" 161FB- 200-350 psig  
No. Serie: 15933994

**TAG:** PCV - 2-LR INOPHOS  
 Punto de ajuste: 60 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: Línea No. 2 de regulación  
Fisher 627 Tamaño: 2" 35 - 80 psig  
3/16" No. Serie: 627-1281

**TAG:** PCV - 2-CO CO-GENERACION  
 Punto de ajuste: 310 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: Línea 2 DE REGULACION Fisher  
EZR Tamaño: 2" 161FB- 200-450 psig  
No. Serie: 15933993

**TAG:** PCV - 3 INTERCONEXION  
 Punto de ajuste: 600 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: Línea 2, Primer paso Fisher  
EZR Tamaño: 2X1" PRX-AP/120  
PRX-AP/125 No. Serie: 18958125

**TAG:** PCV - 2-IN INLAND  
 Punto de ajuste: 20 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: Línea No. 2 de regulación  
Fisher 627 Tamaño: 1" 15 - 40 psig  
1/2" 20 PIG No. Serie: 14685189

**TAG:** PCV - 4 INTERCONEXION  
 Punto de ajuste: 410 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: Línea 2, Segundo paso Fisher  
EZR Tamaño: 2X1" PRX-AP/120  
No. Serie: 18855884

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 29/06/2012 05:26:22p.m.  
**Fecha de aprobación:** 12/09/2012 04:12:57p.m.  
**Elaborado por:** Elioenai Cruz Berruecos  
**Aprobado por:** Carlos Carranza Gutierrez



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	<u>Igasamex San José Iturbide S. de R. L. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Junio 2012</u>	<b>REV. 0</b> <b>RO-006</b>
LLENADO POR:	<u>Elioenai Cruz Berruecos</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	

**TAG:** PCV - 2 INTERCONEXION  
 Punto de ajuste: 420 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos  
 y regulador:  
 Estado físico: Buenas condiciones  
 Observaciones: Línea 1, Segundo paso Fisher  
EZR Tamaño: 2X1" PRX-AP/120  
No. Serie: 18855884

**TAG:** PCV - 1 INTERCONEXION  
 Punto de ajuste: 600 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos  
 y regulador:  
 Estado físico: Buenas condiciones  
 Observaciones: Línea 1, Primer paso Fisher  
EZR Tamaño: 2X1" PRX-AP/120  
PRX-AP/125 No. Serie: 18958125

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** 29/06/2012 05:26:22p.m.  
**Fecha de aprobación:** 12/09/2012 04:12:57p.m.  
**Elaborado por:** Elioenai Cruz Berruecos  
**Aprobado por:** Carlos Carranza Gutierrez