



|              |                                       |             |                   |               |
|--------------|---------------------------------------|-------------|-------------------|---------------|
| SISTEMA:     | Gas Natural de Mérida, S. A. de C. V. | PERIODO:    | Julio 2012        | <b>REV. 0</b> |
| LLENADO POR: | Marcelo de Jesus Magaña Nieto         | FRECUENCIA: | <b>TRIMESTRAL</b> | <b>RO-003</b> |

**Usuario:** GAMESA

**Revisión de instalaciones:**

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Letreros           | En buen estado              |
| Pararrayos         | N/A                         |
| Sistema de tierras | En buen estado              |
| Bardas y puertas   | En buen estado              |
| Pintura de tubería | Se corrige corrosión        |
| Paneles solares    | Se aplica limpieza          |
| Sopotería          | En buen estado              |
| Manómetros         | En buen estado              |
| Área en general    | Se realiza limpieza general |



**Extintores:**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Estado físico    | En buen estado |
| Nivel de presión | Adecuada       |
| Fecha de llenado | 01/10/2011     |
| Proximo llenado  | 01/07/2012     |

**Observaciones:**

SE APLICA MANTTO TRIMESTRAL PREDICTIVO A PRV'S, SE LIMPIAN, INSPECCIONAN Y LUBRICAN PARTES Y ACCESORIOS.  
 -NO SE REEMPLAZAN PARTES.

| Rev. No./ Resp. | Descripción   | Fecha  |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL           | Formato nuevo | Nov-11 |

**Fecha de registro:** 13/07/2012 01:41:31p.m.  
**Fecha de aprobación:** 26/07/2012 05:21:13p.m.  
**Elaborado por:** Marcelo de Jesus Magaña Nieto  
**Aprobado por:** Hodin Alberto Escalante Antuna