



SISTEMA:	<u>Gas Natural de Mérida, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Abril 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Hodin Alberto Escalante Antuna</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	RO-004

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": MASECA

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Levemente detectable

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 12.0000000 gal

4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 294.9300000 MMCF

5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.0400000 gal/MMCF

6.- Valor de referencia: 0.05 gal/MMCF

7.- Comentarios adicionales:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

8.- Evidencia:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 13/06/2013 12:01:04a.m.

Fecha de aprobación: 14/06/2013 07:02:25p.m.

Elaborado por: Hodin Alberto Escalante Antuna

Aprobado por: Oswaldo Ugalde Linares