



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	<u>Gas Natural de Mérida, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Julio 2012</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Marcelo de Jesus Magaña Nieto</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	RO-006

TAG: PRV # 102 BIMBO
 Punto de ajuste: 35 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: SE APLICA MANTTO TRIMESTRAL PREDICTIVO
A 627; SE LIMPIAN, INSPECCIONAN Y
LUBRICAN PARTES Y ACCESORIOS.
-NO SE REEMPLAZAN PARTES.

TAG: PRV # 103 BIMBO
 Punto de ajuste: 32 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: SE APLICA MANTTO TRIMESTRAL PREDICTIVO
A 627; SE LIMPIAN, INSPECCIONAN Y
LUBRICAN PARTES Y ACCESORIOS.
-NO SE REEMPLAZAN PARTES.

TAG: PRV # 100 GAMESA
 Punto de ajuste: 39 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: -SE APLICA MANTTO TRIMESTRAL PREDICTIVO
A 627; SE LIMPIAN, INSPECCIONAN Y LUBRICAN
PARTES Y ACCESORIOS.
-NO SE REEMPLAZAN PARTES.

TAG: PRV # 101 GAMESA
 Punto de ajuste: 36 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: -SE APLICA MANTTO TRIMESTRAL PREDICTIVO
A 627; SE LIMPIAN, INSPECCIONAN Y
LUBRICAN PARTES Y ACCESORIOS.
-NO SE REEMPLAZAN PARTES.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 11/07/2012 05:00:25p.m.
Fecha de aprobación: 31/08/2012 06:17:54p.m.
Elaborado por: Marcelo de Jesus Magaña Nieto
Aprobado por: Hodin Alberto Escalante Antuna