



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA: Gas Natural de Mérida, S. A. de C. V. PERIODO: 04-Apr-2013 03-Jul-2013 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Hodin Alberto Escalante Antuna FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-006**

**TAG1:** BIMBO BIMBO  
 Punto de ajuste: 36 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: NO SE REEMPLAZAN PARTES

**TAG2:** PRV-102 BIMBO  
 Punto de ajuste: 36 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: NO SE REEMPLAZAN PARTES

**TAG3:** PRV-100 GAMESA  
 Punto de ajuste: 39 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: NO SE REEMPLAZAN PARTES

**TAG4:** PRV-101 GAMESA  
 Punto de ajuste: 39 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: NO SE REEMPLAZAN PARTES

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: \_\_\_\_\_  
 Fecha de aprobación: \_\_\_\_\_  
 Elaborado por: Hodin Alberto Escalante Antuna  
 Aprobado por: Hernán Arias Morales